



vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření akustických vlastností

č. ZSTV-008-16

na výrobek:

Dřevěné okno dvojitě deštěné

žadatel:

Pavel Sedláček

Míchov 53, 592 42 Věcov

IČ: 18533396

výrobce:

Pavel Sedláček

Místo výroby: Míchov 57, 592 42 Věcov

IČ: 18533396

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Hodnota / klasifikace
Vážená vzduchová neprůzvučnost	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 46 (-1; -3) \text{ dB}$
	ČSN 73 0532	TZI 5

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkoušce č. 363/16 (Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2) vydaném dne 24.11.2016 AZL č. 1007.1 – CSI a.s, pracoviště Zlín, K Cihelně 304. Protokol je součástí Osvědčení.

Datum vydání: 15. prosince 2016

Platnost do: 15. prosince 2019



STV

Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV